

Bodzentyn, 10.06.2015 r.

IR-2253-8/13-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III - Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.”

- 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zakres ujęty w przedmiarach i SIWZ pkt. 3.2 jest zakresem obowiązującym wyceny etapu III – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu, ponieważ zdaniem Wykonawcy zamieszczona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac budowlano – remontowych (m.in. roboty konstrukcyjne).**

Ad.1. Zakres ujęty w przedmiarach i SIWZ pkt 3.2 jest zakresem obowiązującym.

Dokumentację projektową należy wykorzystać w zakresie ujętym w pkt 3.2 SIWZ.

- 2. Wg opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury pokrycie dachu należy wykonać blachą tytanowo – cynkową w kolorze grafitowym, natomiast wg SIWZ blachą miedzianą. Który rodzaj pokrycia należy przyjąć do wyceny?**

Ad.2. Jako pokrycie dachu należy przyjąć blachę miedzianą – zgodnie z pkt 3.2 SIWZ.

- 3. Wg Wykonawcy powierzchnia do docieplenia płytami klimatycznymi podana w przedmiarze nie jest odzwierciedleniem rzeczywistej powierzchni ścian wewnętrznych po obwodzie budynku.**

Ad.3. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

**DYREKTOR**  
Świętokrzyskiego Parku Narodowego  
  
mgr inż. Piotr Szafraniec