

Ogłoszenie nr 500056814-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.

Bodzentyn:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 609655-N-2017

Data: 31/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Świątokrzyski Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 260571899, ul. ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3115106, e-mail
dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl, faks 41 3115106.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus

W ogłoszeniu powinno być: Dostawa oleju napędowego grzewczego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SUKCESYWNA DOSTAWA I

WYŁADUNEK OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS O

PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg; Temperatura płynięcia, max. -20 °C; Temperatura zapłonu, min. 56 °C; Gęstość w temperaturze 15°C, max. 860 kg/m³; Lepkość kinematyczna w 20°C, max. 6 mm²/s; Skład frakcyjny do 250°C, max. 65 % (V/V); Skład frakcyjny do 350°C, min. 85 % (V/V); Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, max. 0,3 % (m/m); Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01 % (m/m); Zawartość siarki, max. 0,1 % (m/m); Zawartość wody, max. 200 mg/kg; Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg; Kolor czerwony; W ILOŚCI PLANOWANEJ 30.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 W ILOŚCI PLANOWANEJ 20.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Muzeum na Świętym Krzyżu W ILOŚCI PLANOWANEJ 10 000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Szpitalika na Świętym Krzyżu 2 Ilość oleju napędowego grzewczego wskazana w SIWZ ma charakter planowany. Faktyczna wielkość dostaw będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20% do planowanych wielkości zamówienia. 3 Olej napędowy grzewczy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż określone w pkt. 1. 4 Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. 5 Dostawy oleju napędowego grzewczego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie lub faxem. Średnia jednorazowa dostawa to około 3 000 litrów. 6 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7 W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju napędowego grzewczego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SUKCESYWNA DOSTAWA I WYŁADUNEK OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg; Temperatura płynięcia, max. -20 °C;

Temperatura zapłonu, min. 56 °C; Gęstość w temperaturze 15°C, max. 860 kg/m³; Lepkość kinematyczna w 20°C, max. 6 mm²/s; Skład frakcyjny do 250°C, max. 65 % (V/V); Skład frakcyjny do 350°C, min. 85 % (V/V); Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, max. 0,3 % (m/m); Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01 % (m/m); Zawartość siarki, max. 0,1 % (m/m); Zawartość wody, max. 200 mg/kg; Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg; Kolor czerwony; W ILOŚCI PLANOWANEJ 30.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 W ILOŚCI PLANOWANEJ 20.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Muzeum na Świętym Krzyżu W ILOŚCI PLANOWANEJ 10 000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Szpitalika na Świętym Krzyżu 2 Ilość oleju napędowego grzewczego wskazana w SIWZ ma charakter planowany. Faktyczna wielkość dostaw będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20% do planowanych wielkości zamówienia. 3 Olej napędowy grzewczy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż określone w pkt. 1. 4 Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. 5 Dostawy oleju napędowego grzewczego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie lub faxem. Średnia jednorazowa dostawa to około 3 000 litrów. 6 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7 W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju napędowego grzewczego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-17, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-21, godzina: 10:00