

Łysogóry dla natury

ul. Suchedniowska 4 | 26-010 Bodzentyn | tel. 41 311 51 06 | fax. 41 311 51 06 | swietokrzyskipn.org.pl |
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl | REGON: 260571899 | NIP: 657 290 58 57

AT.282.79.2020.AC

Bodzentyn, 11 sierpnia 2020 r.

W dniu 5.08.2020 r. wpłynęło do Świętokrzyskiego Parku Narodowego pismo z pytaniami dotyczącymi ogłoszenia przetargu nieograniczonego, nazwa zamówienia: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie do realizacji systemu 6-komorowego o głębokości zabudowy 76 mm, spełniający wymogi cieplne $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{*k}$

Odpowiedź:

Treść SIWZ nie ulega zmianie

Pytanie 2:

Okna PCV można wykonać maksymalnie w klasie RC2. Zamawiający żąda wykonania okna w klasie RC3. Prosimy o zmianę tego zapisu dla stolarki PCV na klasę RC2 lub zmianę materiału z PCV na aluminium.

Odpowiedź:

Treść SIWZ nie ulega zmianie

Pytanie 3:

Czy stolarka aluminiowa zamiast okleinowa na kolor orzech może być lakierowana w kolorze drewnopodobnym orzech?

Odpowiedź:

Treść SIWZ nie ulega zmianie

Pytanie 4:

Prosimy o zmianę współczynnika przenikania ciepła U_w dla drzwi z $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$ na obowiązujący obecnie dla drzwi $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, gdyż tak niski nie jest osiągalny.

Odpowiedź:

Treść SIWZ nie ulega zmianie. Dane dotyczące współczynnika przenikania ciepła zawarta jest w Tomie III SIWZ, stronie 7, pkt. 1 „Właściwości technicznych – Drzwi aluminiowe”

Pytanie 5:

Prosimy o określenie wysokości progu dla drzwi DW01.

Odpowiedź:

Drzwi należy wykonać zgodnie z SIWZ oraz z przepisami obowiązującego prawa.

Pytanie 6:

Prosimy o zamieszczenie rzutów i przekrojów budynku w miejscach gdzie ma być usytuowana fasada 014.

Odpowiedź:

Rzut budynku, na której usytuowana jest witryna 014 jest zawarty w załączniku graficznym nr 6 – elewacja północno-wschodnia. Natomiast jej szczegółowe wymiary zawiera załącznik graficzny nr 4.

Z-ca dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik
/podpis na oryginale/