Punkt obsługi turystów zamknięty



Punkt obsługi turystów otwarty





LEGENDA:

- Kable i przewody zasilające
- Tablica elektryczna rozdzielcza 2x12mod IP54
- Gniazo 230V 16A podwójne natynkowe IP44
- Łącznik oświetlenia IP44 natynkowy 230V 6A
- N1 — Oprawa oświetleniowa typu LED 33W 4000LM IP65 natynkowa klosz mleczny
- P1 — Oprawa typu Plafon LED 12W 1200LM IP54 natynkowa, klosz mleczny
- Wypust kablowy. Puszka z zapasem przewodu i zaciskami
- Puszka rozdzielcza natynkowa IP54

Ochrona przed dotykiem pośrednim:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD PRACY SIECI TN-S

Inwestor: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn		Generalny projektant: BUDARCH Katarzyna Skrzypczyk, ul. Husarska 7B, 25-118 Kielce, tel. 694855676, kontakt@budarch.pl	
Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W CELACH TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE ŚPN, NA PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ "ŚLADEM KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ" - BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH OTWARTEGO I ZAMKNIETEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAŁ 147 d, a, DZIAŁKA NR 380/8		Projektant: mgr inż. Tomasz Warzycki (spec. elektryczna)	Nr upr.: SWK/0124/POOE/13 / Podpis:
		Sprawdzający:	
Treść rysunku: Instalacje elektryczne wewnętrzne		Opracował: mgr inż. Tomasz Warzycki	
Data: grudzień 2019	Skala: 1:50 / Rysunek Nr: E-PW-01	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana bez zgody właściciela praw autorskich.