

Łysogóry dla natury

ul. Suchedniowska 4 | 26-010 Bodzentyn | tel. 41 311 51 06 | fax. 41 311 51 06 | swietokrzyskipn.org.pl |
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl | REGON: 260571899 | NIP: 657 290 58 57

AT.282.32.2022.ACZ

Bodzentyn, dnia 22-04-2022 r.

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: „**Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji gruntowej pompy ciepła na terenie oraz na potrzeby Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski/pytania od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść wniosku wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę następujących zapisów:
"Należy zaprojektować wysokotemperaturową gruntową pompę ciepła (temperatura zasilania do 70 st.C).
na gruntową pompę ciepła (temperatura zasilania do 65 st. C)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis nie ulega zmianie.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/